

HANDLEIDING MONTAGE

10301869 Terugstroombeveiliging CA

T.b.v. Aansluiting Tersano SAO Dispenser unit

U heeft een aangepaste terugstroombeveiliging ontvangen. De aanpassing bestaat uit een aantal koppelingen die zijn aangebracht zodat u eenvoudig en snel kunt voldoen aan de regelgeving voor het aansluiten van apparatuur op het waterleidingnet.



De functie van een terugstroombeveiliging is om te voorkomen dat behandeld water bij drukverlies van het leidingnet, kan terugstromen in het waterleidingnet.

De Tersano SAO dispenser unit is geclassificeerd als een type vloeistof 3. In Werkblad 3.8 is bepaald dat een Vloeistof klasse 3 apparaat moet worden voorzien van minimaal een CA terugstroombeveiliging. Deze bestaat uit een dubbele keerklepconstructie met tussenliggende ontlastklep. Hierdoor kan bij het wegvallen van de druk, water weglopen en zo voorkomen dat het in het leidingnet terugstroomt.

De zwarte korf (PART 4) dient boven een afvoer of uitstortgootsteen te worden geplaatst of eventueel worden voorzien van een flexibele afvoer (te koop bij de bouwmarkt). Hier kan in geval van wegvallen druk, water uit stromen.

Wij wensen u veel plezier van de Tersano SAO unit

Het Wecovi team

Zie pagina 2 voor montage-instructie